

Milano, data del protocollo

Spett.le

COMUNE DI VALSOLDA
Email: comune.valsolda@halleycert.it

Oggetto : comunicazione riapertura bivacchi Alpe Serte e Alpe Pessina - Riserva Naturale Valsolda

Con la presente si segnala la realizzazione delle opere di adeguamento e messa in sicurezza dei bivacchi Alpe Pessina e Alpe Serte e la conseguente **riapertura al pubblico**.

Si allega la documentazione fotografica e la dichiarazione di conformità.

Si chiede altresì la gentile collaborazione per la diffusione della comunicazione relativa alla riapertura attraverso i propri canali.

Distinti saluti,

GIANLUCA GAIANI

Allegati:

File di.co. alpe pessina.pdf
File ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE ALPE PESSINA E ALPE SERTE_relazione sintetica lavori.pdf

REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE ALPE PESSINA E ALPE SERTE NELLA RISERVA NATURALE VALSOLDA (CO).

In data 05/08/2024 l'Ing. Tomaso Invernizzi ha fornito a ERSAF il certificato di idoneità statica relativo agli edifici Alpe Serte e Alpe Pessina presenti all'interno della RN Valsolda.

In particolare, nella relazione, si evinceva quanto segue:

ALPE SERTE: la struttura del fabbricato denominato "area di sosta alpe Serte" si presenta in buone condizioni statiche, senza alcun tipo di fessurazione negli elementi strutturali primari e senza alcun tipo di cedimento, non sono stati riscontrati fenomeni di degrado. Prescrivo di eliminare la chiusura in cellophane presente sulla facciata sud del bivacco. Segnalo che il fabbricato ha al suo interno un camino a legna, senza schermatura della fiamma libera. pertanto, dal punto di vista normativo, il bivacco potrà essere riaperto, previa sistemazione del camino.

ALPE PESSINA: la struttura del fabbricato denominato "capanna Bonardi-Mazzoleni" si presenta in buone condizioni statiche, senza alcun tipo di cedimento, non sono stati riscontrati fenomeni di degrado ad eccezione di una fessura evidente sul pilastro in legno posto internamente a sostegno del colmo in mezzeria sul lato ovest del fabbricato. Prescrivo di integrare il suddetto pilastro in legno con l'affiancamento di un nuovo pilastro in legno avente sezione di dimensioni minime 15x15 cm. Segnalo che il fabbricato ha al suo interno alcuni impianti (fornelli a gas, stufa economica con forno e camino a legna), di cui non risulta disponibile la documentazione comprovante la certificazione e/o conformità. Dal punto di vista normativo, il bivacco potrà essere riaperto, previa verifica della conformità degli impianti presenti.

Nel mese di luglio e agosto 2025 sono stati effettuati i lavori di adeguamento richiesti:

ALPE SERTE: realizzazione schermatura del camino e rimozione cellophane.



ALPE PESSINA:

Rimozione bombole e fornelli, sostituzione canna fumaria per la stufa, sistemazione camino (sostituzione spallette in legno con materiale refrattario) e installazione di schermatura, affiancamento del pilastro.





Si comunica pertanto la riapertura dei bivacchi.

Il Dirigente
Gianluca Gaiani

Firmato da:
GIANLUCA MARIA GAIANI
Codice fiscale: GNAGLC67B26F205Z
Valido da: 30-01-2024 14:19:03 a: 30-01-2027 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 25-08-2025 10:15:18
Motivo: Approvo il documento

